

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2025

Οικισμός	Σημείο δειγμ.	ημερ. Δειγμ.	OMX 22 C	OMX 37 C	κολοβακτ.	E. Coli	Εντερόκοκκοι	pH	Αγωγιμότητα μS/cm	θολότητα FNU - NTU	Ελ. Χλώριο mg/ltr	οσμή / γεύση	Χρώμα mg/l Pt
			N/ml	N/ml	N/100 ml	N/100 ml	N/100 ml						
ΚΕΛΛΗ	Δημοτικό Σχολείο	7/10/2025	0	6	0	0	0	7.30	172	0.40	0.14	αποδεκτό	<5
ΚΕΛΛΗ	Καφέ πλατείας	7/10/2025	0	8	0	0	0	7.40	159	0.00	0.11	αποδεκτό	<5
ΑΜΥΝΤΑΙΟ	καφετερία "Social"	7/10/2025	0	8	0	0	0	7.70	601	0.00	0.11	αποδεκτό	<5
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ	Εστιατόριο "Ναουμίδης"	7/10/2025	0	14	0	0	0	7.60	814	0.40	0.10	αποδεκτό	<5
ΜΑΝΙΑΚΙ	Δημοτικό Σχολείο	7/10/2025	4	19	0	0	0	7.30	548	0.50	0.07	αποδεκτό	<5
ΦΙΛΩΤΑΣ	Καφετερία πλατείας	7/10/2025	0	5	0	0	0	8.00	395	0.00	0.10	αποδεκτό	<5
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ	Δημοτικό Σχολείο	7/10/2025	0	0	0	0	0	6.60	1374	0.40	0.15	αποδεκτό	<5
ΛΕΧΟΒΟ	Δημοτικό Σχολείο	7/10/2025	7	59	0	0	0	7.50	131	0.00	0.04	αποδεκτό	<5
ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ	Βρύση πλατείας	7/10/2025	0	10	0	0	0	7.30	48	0.00	0.10	αποδεκτό	<5
ΣΚΛΗΘΡΟ	Δημοτικό Σχολείο	7/10/2025	0	14	0	0	0	7.20	127	0.00	0.08	αποδεκτό	<5
ΑΓΡΑΠΙΔΙΕΣ	Βρύση πλατείας	7/10/2025	4	23	0	0	0	7.30	229	0.40	0.08	αποδεκτό	<5
ΑΕΤΟΣ	Δημοτικό Σχολείο	7/10/2025	0	0	0	0	0	7.00	144	0.00	0.18	αποδεκτό	<5
ΝΥΜΦΑΙΟ	καφετερία "Εντερνέ"	7/10/2025	0	0	0	0	0	6.60	63	0.00	0.17	αποδεκτό	<5
ΒΑΡΙΚΟ	Ψησταρία πλατείας	7/10/2025	0	0	0	0	0	7.10	153	0.00	0.22	αποδεκτό	<5