ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΡΟΥΣ Β ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2025

οικισμός			Ανάληψη	Αντίγονο	Ασπρόγεια	Κέλλη	Λιμνοχώρι	Μανιάκι	Νυμφαίο	Πεδινό	Πέτρες	Σκλήθρο
Ημερ. δειγματοληψίας	**μοναδα**	**όριο νομοθεσίας**	8/10/2025	8/10/2025	8/10/2025	8/10/2025	8/10/2025	8/10/2025	8/10/2025	8/10/2025	8/10/2025	8/10/2025
Ασβέστιο (Ca)	mg/L		42.00	75.40	3.70	26.00	39.60	90.30	3.50	138.00	79.90	10.30
Μαγνήσιο (Mg)	mg/L		55.10	30.70	1.30	10.10	30.80	30.60	1.10	11.50	9.30	3.70
Κάλιο (K)	mg/L		3.00	2.20	1.20	<0.5	7.80	2.60	1.10	1.70	<0.5	2.70
Νάτριο (Na)	mg/L	200	26.50	12.70	4.60	1.30	18.00	9.40	5.00	6.30	3.40	5.70
Χαλκός (Cu)	mg/L	2	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Σίδηρος (Fe)	μg/L	200	12.00	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Μαγγάνιο (Mn)	μg/L	50	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Νιτρικά (NO3)	mg/L	50	<2.0	41.50	<2	<2	14.70	7.90	<2	2.50	10.40	<2
Νιτρώδη (NO2)	mg/L	0.5	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
Αμμωνιακά (NH4)	mg/L	0.5	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
Θειικά (SO4)	mg/L	250	37.90	27.40	5.80	4.00	25.30	18.70	6.60	10.70	17.70	14.70
Βόριο (B)	mg/L	1.5	0.21	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	<0.05
Χλωριούχα (Cl)	mg/L	250	19.90	14.70	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
pH	μονάδα pH	6.5 - 9.5	8.00	7.80	7.20	8.10	7.40	7.70	7.00	7.30	7.90	7.50
Αγωγιμότητα	μS/cm	2500	613.00	580.00	50.00	191.00	449.00	588.00	50.00	656.00	410.00	107.00
Ολική σκληρότητα	°dH		18.50	17.50	0.80	5.90	12.60	19.60	0.70	21.80	13.20	2.30
Φθοριούχα (F)	mg/L	1.5	0.23	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
Αντιμόνιο (Sb)	μg/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Σελήνιο (Se)	μg/L	20	1.30	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Μόλυβδος (Pb)	μg/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Κάδμιο (Cd)	μg/L	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Νικέλιο (Ni)	μg/L	20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Χρώμιο (Cr)	μg/L	50	2.00	5.90	<1	<1	<1	1.10	<1	<1	2.90	<1
Αρσενικό (As)	μg/L	10	1.00	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Υδράργυρος (Hg)	μg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Χρώμιο εξασθενές (Cr+6)	μg/L		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Αργίλιο (Al)	μg/L	200	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Ουράνιο (U)	μg/L	30	2.90	0.62	<0.1	0.17	0.25	0.78	<0.1	0.92	0.71	0.48
Χρώμα	μονάδες Pt-Co		< 10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Θολότητα	NTU		< 0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Οσμή			αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
Γεύση			αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή	αποδεκτή
Χλωριώδη (ClO2)	mg/L	0.25	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Χλωρικά (ClO3)	mg/L	0.25	0.07	0.13	0.02	0.11	0.07	0.11	0.12	0.06	0.04	0.01
Κυανιούχα (CN)	μg/L	50	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Ολικός Οργανικός Άνθρακας-TOC	mg/L		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Βρωμικά (BrO3)	μg/L	10	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Οξειδωσιμότητα	mgO2/L	5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Βενζόλιο	μg/L	1	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
Άθροισμα Ολ. Τριαλογονομεθάνια	μg/L	100	9.00	6.60	2.40	7.80	3.10	4.20	8.30	<1	5.20	<1
Βινυλοχλωρίδιο	μg/L	0.5	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
1,2-Διχλωροαιθάνιο	μg/L	3	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
Άθροισμα τρι- και τετραχλωροαιθένιο	μg/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Ακρυλαμίδιο	μg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Επιχλωρυδρίνη	μg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Άθροισμα PAHs	μg/L	0.1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Παρασιτοκτόνα	μg/L	0.1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Σύνολο παρασιτοκτόνων	μg/L	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Άθροισμα Αλογονοοξικά οξέα	μg/L	60	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
Δισφαινόλη Α	μg/L	2.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Άθροισμα των PFAS	μg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Μικροκυστίνη-LR	μg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Ολική ακτινοβολία α	Bq/L	0.1	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
Ολική ακτινοβολία β	Bq/L	1	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4