

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 225/2011**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **37/2011** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο << Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στο Τ/Κ Αγίου Παντελεήμονα >> .**

Στο Αμύνταιο, στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 32027/15-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωσηφίδης Ιωακείμ, Πρόεδρος

1. Παπαχρήστου Νικόλαου
2. Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
3. Γεώργου Τρύφων
4. Ψαλλίδας Γεώργιος
5. Χαριτίδης Ευθύμιος, Αντιπρόεδρος
6. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Φιλίππου Αγάπη δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. Λόγω απουσίας του Προέδρου προήδρευε ο Αντιπρόεδρος κος Χαριτίδης Ευθύμιος .

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **2ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Με βάση το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους συντάσσει τη διακήρυξη , διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές , από μέλη της , δημοτικούς ή δημοσίους υπαλλήλους .

Από τις 22/09/2011 έχει υποβληθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου τεχνική περιγραφή του έργου που αφορά στην κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και βασίζεται στην σχετική προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Ειδικότερα, η νέα υδρογεώτρηση προτείνεται να ανορυχθεί σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του Δήμου και σε συντεταγμένες  $X = 308.251$  και  $Y = 4.510.980$ , το οποίο χωροθετείται δυτικά του οικισμού και σε απόσταση περί 300 μέτρων από την δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού.

Από στοιχεία γεωτρήσεων της περιοχής εκτιμάται ότι η παροχή άντλησης θα ανέλθει στα 40m<sup>3</sup> /h. Η παροχή αυτή θα καλύπτει ένα μέρος των υδρευτικών αναγκών της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα. Βέβαια μετά το πέρας της κατασκευής της υδρογεώτρησης και των δοκιμαστικών αντλήσεων θα καθοριστεί με ακρίβεια η εκμεταλλεύσιμη παροχή αυτής.

Με την νέα γεώτρηση θα τροφοδοτεί υφιστάμενη δεξαμενή, η οποία χωροθετείται περί τα 300m νότια της νέας γεώτρησης.

Το αρχικό βάθος ανόρυξης θα είναι 150m (με πρόβλεψη για μέγιστο βάθος 170m) και η διάμετρος της διάτρησης θα είναι 13 1/2'. Μέσα στη οπή θα τοποθετηθεί σωλήνας διαμέτρου 8" (εσωτερική διάμετρος - Θερμό γαλβάνισμα) και πάχους 5mm. Το αρχικό μήκος της σωλήνωσης θα είναι 138m (με πρόβλεψη για μέγιστο μήκος 162m). Θα τοποθετηθούν φίλτρα εκεί όπου θα διαπιστωθεί υδροφορία, τα οποία θα είναι γεφυρωτά με άνοιγμα οπής 2mm. Στα υπόλοιπα μέτρα θα τοποθετηθούν τυφλοσωλήνες. Στα πρώτα 27 μέτρα της γεώτρησης θα γίνει διεύρυνση της οπής σε 17 1/2' και θα τοποθετηθεί περιφραγματικός σωλήνας διατομής 16" και πάχους 5 mm εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα για την προστασία της γεώτρησης.

Για την παρακολούθηση της στάθμης του υπόγειου νερού θα τοποθετηθεί πιεζομετρικός σωλήνας. Ο σωλήνας αυτός θα τοποθετηθεί μεταξύ των εξωτερικών τοιχωμάτων της σωλήνωσης και των τοιχωμάτων της γεώτρησης ταυτόχρονα με τη σωλήνωση της γεώτρησης. Ο πιεζομετρικός σωλήνας θα είναι διαμέτρου 1 1/2' και το βάθος εισχώρησης του θα είναι περίπου στα 135 m.

Στο διάκενο μεταξύ των τοιχωμάτων της γεώτρησης και του εξωτερικού τοιχώματος της σωλήνωσης θα τοποθετηθεί το χαλικόφιλτρο. Σύμφωνα με την κοκκομετρία των υδροφόρων της περιοχής και για την αποφυγή εισχώρησης άμμου προτείνεται να χρησιμοποιηθεί χαλικόφιλτρο διαβάθμισης 4 - 8mm.

Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της υδρογεώτρησης με συσκευή εκτόξευσης νερού (τζιφάρι), καθώς και δοκιμαστική άντληση τουλάχιστον 28 ωρών. Κατά την φάση της δοκιμαστικής άντλησης θα υπολογιστεί η αντλούμενη ποσότητα σε εύρος ορίων 10 μ3/ώρα από την παροχή σχεδιασμού (40 μ3/ώρα). Επίσης με μέριμνα και δαπάνη της υπηρεσίας θα ληφθεί και σχετικό δείγμα για την ποιοτική ανάλυση του νερού της γεώτρησης .

Με το πέρας της ανόρυξης θα υπάρξει αποκατάσταση της περιοχής (συλλογή απορριμμάτων, μπαζών, κ.λ.π.) καθώς και κάλυψη του ανοίγματος με καπάκι ασφαλείας .

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθμ. 168/2011 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή καθόρισε τους όρους δημοπράτησης και όρισε τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο << **Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στο Τ/Κ Αγίου Παντελεήμονα** >> .

Στις 29/11/2011 πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η δημοπρασία του έργου στην οποία έλαβαν μέρος δύο μειοδότες , ο Γιαταγάνας Σεραφείμ και ο Ελευθεριάδης Ισαάκ . Τελευταίος μειοδότης για το συγκεκριμένο έργο ήταν ο Γιαταγάνας Σεραφείμ δίνοντας έκπτωση 7%.

Κατόπιν των παραπάνω καλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αναδείξουν ανάδοχο του έργου τον Γιαταγάνα Σεραφείμ με έκπτωση 7%.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Το εδάφιο. ε' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 .
2. Την από 22/09/2011 τεχνική περιγραφή
3. Την αριθμ. 168/2011 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής
4. Το από της 29/11/2011 πρακτικό δημοπρασίας
5. Την εισήγηση του Προέδρου

## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

### ΟΜΟΦΩΝΑ:

**A.** Εγκρίνουμε τα πρακτικά δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου << **Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στο Τ/Κ Αγίου Παντελεήμονα** >> και αναδεικνύουμε ανάδοχο του έργου αυτού , τον Γιαταγάνα Σεραφείμ του Ευαγγέλου

με ΜΕΕΠ 11072 , με έκπτωση ποσοστού 7,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης .

**Β.** Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό

**225/2011**

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ